

2. Zbliżenia i skrzyżowania z obcą infrastrukturą drogową

2.5 Ogrodzenia, słupy i podpory

- 2.5.1 Nie należy planować lokalizacji ogrodzenia wzdłużnie (po trasie) nad istniejącą siecią ciepłowniczą, z wyjątkiem przejść poprzecznych.
- 2.5.2 Ogrodzenia w miejscu skrzyżowania z ciepłociągiem wykonać jako rozbieralne.
- 2.5.3 Przy zbliżeniach liniowych (poziomych), słupki ogrodzenia ze stopami betonowymi, a także słupy linii elektroenergetycznych, teletechnicznych lub innych podpór ze stopami betonowymi należy umieszczać poza krawędzią kanału ciepłowniczego lub zewnętrzną powierzchnią rury preizolowanej, w odległości co najmniej **1,0 m** od rzutu fundamentu słupka.